

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 390.1

Отгрузка по накладной № от 19.11.23

выдан 19 ноября 2023г.

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условно	е давлени е Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера -тура, о С	Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучест и, МПа	Относительн ое удлинение, %	Относи- тельное сужение , %	Удар, в зк. при о С Дж/кв.с м					
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	1008	0,4	-	
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1472	0,6	-	
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 114х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	560	1	-	
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	160	1	-	
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	191	4,4	-	
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	16	20	-	
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	100	6	-	
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	230	2,2	-	
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	20	2,2	-	
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	1320	1,8	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	168	6,1	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	80	27	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	64	39	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	48	45	-	
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	15	68	-	
Отвод стальной ОтвСт 133х4 (под 45 град)	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	гарантируется	300	1,9	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х10(под 45 град)	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	30	19,5	-	
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	500	1,5	-	

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК



Гуриневич И.М.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РУНАК»

место нахождения: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5 к.101

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100129468.

телефон: +375 17 278 97 97, **адрес электронной почты:** runak@list.ru

в лице директора Малкина Максимилиана Ефимовича

заявляет, что элементы оборудования и комплектующие к нему, работающие под избыточным давлением 1, 2-й категории, используемые для рабочих сред группы 1, 2 согласно приложению № 1 к декларации о соответствии на 1 листе

Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия», ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R 1,5 DN). Конструкция», ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция», ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция», ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция».

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РУНАК»

место нахождения 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5 к.101

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223043, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Папернянский сельсовет, район деревни Дубовляны

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 7307 93 110 0, 7307 93 190 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 2021-001-00 от 21.01.2021 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ИЛТЭКС Пром», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.5234.

Схема декларирования соответствия: 3д.

Дополнительная информация

Примененные стандарты: ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия».

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы - 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.09.2026 включительно.




Малкин Максимилиан Ефимович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР032 056.01 00694**

Дата регистрации декларации о соответствии: **14.09.2021**



Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
7307 93 110 0	Отводы, номинальный диаметр от 25 до 400 мм	ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 17375-2001
7307 93 110 0	Тройники, номинальный диаметр от 25 до 400 мм	ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 17376-2001
7307 93 190 0	Переходы, номинальный диаметр от 25 до 400 мм	ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 17378-2001
7307 93 190 0	Заглушки, номинальный диаметр от 25 до 400 мм	ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 17379-2001



Малкин Максимилиан Ефимович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР032 056.01 00694**

Дата регистрации декларации о соответствии: **14.09.2021**